

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83  
NIP 625-21-29-966

Número de notificación 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35  
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


AB 661

El anexo 3 del informe 785/B-2008

## CERTIFICADO DEL ENSAYO INICIAL DE TIPO para estándar PN-EN 14351-1:2006 N° 785/B-2008

Laboratorium Techniki Budowlanej llevó a cabo una prueba de la ventana, descrito en el informe 785/B-2008, parte 1, marcado n° 3, producido por la empresa:

**M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.**  
ul. Grottgera 15  
76-200 Słupsk

| Objeto examinado   | Propriedad/<br>Tamaño/Medida                     | Prueba<br>Estándar | Clasificación<br>Estándar | Clasificación/<br>Valor   |
|--|--|--------------------|---------------------------|---|
| <br><br>B=1800<br>H=2200              | 4.2.<br>Resistencia a<br>la carga de viento      | PN-EN<br>12211     | PN-EN<br>12210            | Presión de prueba<br>2<br>800MPa<br>Desviación del marco<br>C<br>(≤ 1/300)  |
|  | 4.5.<br>Estanquidad                              | PN-EN<br>1027      | PN-EN<br>12208            | Destapado<br>E 900<br>Presión de prueba (900 Pa)  |
|  | 4.8. La carga de<br>dispositivos de<br>seguridad | PN-EN<br>14609     | PN-EN<br>14351-1          | Valor umbral<br>350 N   |
| Los resultados de la prueba se aplican sólo a la muestra examinada y condiciones de prueba                               | 4.14.<br>Permeabilidad<br>del aire               | PN-EN<br>1026      | PN-EN<br>12207            | <b>Clase 4</b><br>(presión máxima de<br>prueba 600 Pa)<br>Permeabilidad referenciada<br>del aire durante 100 Pa:<br>3m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> o 0,75m <sup>3</sup> /hm |
| La declaración de los parámetros de otros objetos se debe hacer de conformidad con las reglas del estándar PN-EN 14351-1 |  |                    |                           |   |

Gerente de Calidad:

*Andrzej Żyła*

mgr inż. Andrzej Żyła

**"LTB" LABORATORIUM  
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.**  
B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA  
ul. Laski 83

Director Técnico:

*Bogdan Wójtowicz*

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, 23 de diciembre 2008